



Секция А – Секция бактерицидной УФ установки и компрессора; Секция Б – Секция механической и анаэробной биологической очистки воды (анаэробный реактор с закрепленной микрофлорой); Секция В – Секция аэробной биологической очистки с плавающей загрузкой; Секция Г – Секция физико-химической очистки воды (цеолитовая загрузка).

Перед установкой станции произвести подсыпку – песок 80–100мм ГОСТ 8736–2014.

Примечание:

*При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли).

**Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию установок и состав их комплектующих, без нарушения функциональности. Все изменения должны отражаться в технической документации на установки.

Объем земляных работ, м³

объем песчаной подсыпки	объем воды
0,32	0,78

Габаритные размеры**, мм

длина	ширина	высота
1790	920	1130

Монтажная схема

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Очистка воды из прудов и других искусственных водоемов от органических и минеральных загрязнений с последующим возвратом очищенной воды в водоем			
						Наземное исполнение	Стадия	Лист	Листов
						ТОПОС-АКВА/ТОПОС-AQUA 150/75			1
						ТОПОЛ-ЭКО/ТОПОЛ-ECO			